Fortsetzung siehe
Plan Ws 5.108 - 2.3

Fortsetzung siehe
Plan Ws 5.108 - 2.5

N

Normalprofil Wiese ungespriesst mit Bauplatte



Legende

- proj. Druckwasserleitung mit Hydrant
- proj. Hausanschlussleitung
- proj. Ersatz Strassenbelag
- proj. Ersatz Randabschlüsse
- best. Druckwasserleitung mit Hydrant
- Leitung aufheben
- best. Steuerkabel
- best. Mischabwasserleitung
- best. Schmutzabwasserleitung
- best. Rein- und Regenabwasserleitung
- best. Strom
- best. Telefon
- best. Kabel-TV
- Gefahrenhinweise
- Ersatz / Neubau privater Randabschluss zu Lasten von Zollikofen
- Geplante Umlegung / Sanierung der bestehenden Privatstrasse
- Temporäre Ausweichstelle während der Bauzeit
- Bauplatte

Grubenabmessungen Press-Schneid-Ziehverfahren

PE Schutzrohre/Mediumrohre



(1) REG
Rohreinziehgrube/
Montagegrube
7.45 x 1.20 x t + 0.25m
zentrisch auf Altrohr

(2) MG
Maschinenbaugrube
Pressgrube
4.50 x 1.20 x t + 0.25m
zentrisch auf Altrohr

(3) ZG
Zwischenbaugrube
2.00 x 1.50 x t + 0.25m
zentrisch auf Altrohr

Gemeinde Kirchlindach — Kanton Bern

WASSERVERSORGUNG

Sanierung Graugussleitung Oberlindach - Niederlindach

Bauprojekt

Situation Widme 1 : 200

Plan Nr.	Ws 5.108 - 2.4	Änderung	
Datum	28. Februar 2020		
Gezeichnet	bt	Gepr./i	rm
Format	90 x 180		

H.R MÜLLER
Ingenieurbüro
für Hoch- und Tiefbau
3047 Bremgarten+Bern
Telefon 031 301 55 52

Widme

Ersatz Druckwasserleitung
DG FZM/ZMU NW 125 mm, L = 715 m

Berstlining mit Schutzrohr
L = 655m

REG (1)
MG (2)
REG (3)
GAT
Verzweigungsanlage